



Zadavatel: Obec Synalov
Se sídlem: Synalov 54, 679 23 Lomnice
Zastoupený: Jiřím Pospíšilem, starostou obce
IČ: 00532193

V Synalově dne 13.9.2013

Upřesnění podmínek (parametrů vrtání) stanovených v zadávací dokumentaci zakázky „Synalov - zdroj vody pro obec -hydrogeologický průzkum“

Na základě dotazů vyzvaných firem zadavatel upřesňuje požadavek uvedený v projektu na technologii propažování vrtu do hloubky cca 50 m.

Na základě požadavku projektu o nasazení vlastní technologie k propažování vrtů do 50 m (aby byly splněny podmínky ČSN 75 5115- Jímání podzemní vody) je nutno propažovat min. průměrem 270 mm.

Upřesněte technologii vrtání a pažení, která by měla být při realizaci použita, pokud možno s uvedením tří referenčních realizací, kde byla tato technologie použita. Vzhledem k předpokladu výskytu silně rozpukaných hornin a zejících puklin s vypadáváním kamenitých sutí případně jemnozrnné jílovitopísčité výplně z nich, je nutné dosáhnout se zárukou konečné hloubky vrtu při požadovaných průměrech vrtů i propažením do předpokládané hloubky nebo použitím adekvátní vrtné technologie.

Jiří Pospíšil
starosta obce Synalov